



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека

по Ненецкому автономному округу

Авиаторов ул., д.7, г. Нарьян-Мар, 166000

Тел/факс 4-21-58 E-mail: turpnnao@atnet.ru

ОКПО 75033267, ОГРН 1058383000301 ИНН/КПП 2983002647/298301001

**Предписание об устранении выявленных нарушений  
заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ненецкому автономному округу**

26.12.2018 года

НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 7.  
(место выдачи предписания)

Заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу Брылёвой Светланой Владимировной при проведении плановой выездной проверки с «4» декабря 2018 года по «26» декабря 2018 года, по Распоряжению руководителя Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу Кирхар Н.В. № 85 от 29 октября 2018 года в отношении юридического лица – государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Детский сад п. Хорей-Вер», расположенного по адресу: 166746, НАО, п. Хорей-Вер, ул. Центральная, д. 18 «А», ул. Центральная, д. 27

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия:

ст. 11, 17, 19, 28, ч. 3 ст. 39 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

**С целью устранения выявленных нарушений, предписываю:**

1. Оборудовать для детского сада групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Основание: п. 3.1, п. 3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.
2. Оборудовать для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка. Для групп численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 кв. м. Основание: п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. Оборудовать групповые площадки, индивидуальные для каждой группы с учетом роста-возрастных особенностей детей. Основание: п. 3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. Обеспечить ограждение территории детского сада, оборудовать отдельный вход для детей детского сада. Основание: п. 3.1, п. 4.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. Оборудовать изолированные помещения для каждой групповой ячейки,

физкультурный зал, кабинет логопеда и другие необходимые помещения в соответствии с п. 4.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

6. Оборудовать для каждой групповой ячейки помещения:
  - раздевальную (приемную) площадь не менее 18 м<sup>2</sup>;
  - групповую площадь не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного ребенка в группе для детей раннего возраста и не менее 2,0 м<sup>2</sup> на 1 ребенка в дошкольных группах;
  - спальню площадью не менее 1,8 м<sup>2</sup>, на одного ребенка в группе для детей раннего возраста и не менее 2,0 м<sup>2</sup> на 1 ребенка в дошкольных группах;
  - буфетную площадь не менее 3,0 м<sup>2</sup>;
  - туалетную (совмещенную с умывальной) площадь не менее 12 м<sup>2</sup> для группы раннего возраста и не менее 16 м<sup>2</sup> для дошкольных групп. Основание: п. 4.11, п. 4.12, таблица приложение 1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. Оборудовать постирочную в двух смежных помещениях (стиральная и гладильная), обеспечить наличие двух входов (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья. Основание: п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13.
8. Обеспечить проведение ремонта стен в помещениях пищеблока. Основание: п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
9. Обеспечить отделку стен в постирочной (прачечной) в соответствии с п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
10. Обеспечить замену ковролина в проходном коридоре, который используется как спортивный зал на материалы, допускающие проведение обработки влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов. Основание: п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
- ✓ 11. Обеспечить подбор столов и стульев для воспитанников с учетом роста детей. Основание: п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.
- ✓ 12. Обеспечить при расстановке кроватей свободный проход между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Основание: п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.
13. Оборудовать туалетную для детей раннего возраста 3 умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, 1 умывальной раковиной для персонала, шкафом с ячейками для хранения индивидуальных горшков и сливо для их обработки, детской ванной, хозяйственным шкафом. Основание: п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
14. Оборудовать туалетную для младшей дошкольной и средней группы 4 умывальными раковинами, 1 умывальной раковиной для взрослых, 4 детскими унитазами. Основание: п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
15. Оборудовать туалетную для старшей и подготовительной групп умывальными раковинами из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальной раковиной для взрослых, детскими унитазами из расчета 1 унитаз на 5 детей. Основание: п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
16. Обеспечить качество воды в распределительной сети детского сада в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Основание: п. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
17. Обеспечить подводку холодной и горячей воды в помещениях пищеблока и постирочной. Основание: п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.
18. Обеспечить достаточное количество холодильного оборудования на пищеблоке. Основание: п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.
19. Обеспечить на пищеблоке достаточное количество кухонной посуды, изготовленной из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Основание: п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.



20. Оборудовать помещения пищеблока системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, в том числе локальными вытяжными системами над технологическим оборудованием, являющимся источником выделения тепла и газов (плиты). Основание: п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.
21. Обеспечить подводкой холодной и горячей воды через смесители моечные ванны для мытья кухонного инвентаря, посуды и производственного оборудования пищеблока. Основание: п. 13.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
22. Оборудовать в цехе для обработки сырой продукции раковину для мытья рук, в горячем цехе к раковине для мытья рук обеспечить подводку холодной и горячей воды через смесители, используется умывальник на привозной воде. Основание: п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.
23. Обеспечить ополаскивание кухонной посуды проточной водой с температурой не ниже 65 градусов. Для просушивания кухонной посуды оборудовать  стеллажи с решетчатыми полками. Основание: п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.
24. Обеспечить наличие инструкций в буфетных групповых ячейках на используемые моющие и дезинфицирующие средства. Основание: п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.
25. Обеспечить хранение не заправленных салатов не более 2-х часов при температуре 4+/-2<sup>0</sup>С. Основание: п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.
26. Обеспечить внесение в журнал бракеража готовой кулинарной продукции дату и фактическое время изготовления блюда. Основание: п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13.
27. Обеспечить отбор суточных проб в прокипяченную посуду с плотно закрывающимися крышками. Основание: п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13.
28. Обеспечить фактический рацион питания в соответствии с утвержденным фактическим меню. Основание: п. 15.5, п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13.

### Срок исполнения предписания до 15.10. 2019 года.

О выполнении предписания об устранении выявленных нарушений юридическое лицо должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу, выдавшее предписание в течение 2 рабочих дней с момента окончания срока установленного для исполнения данного предписания, путем направления должностному лицу письменного извещения:

- по факсимильной связи – номер факса 8-818-53-4-21-58.
- курьерским, либо почтовым направлением по адресу: дом 7, улица Авиаторов, город Нарьян-Мар, Ненецкого автономного округа, 166000.
- на адрес электронной почты E-mail: [turpnao@mail.ru](mailto:turpnao@mail.ru).

В досудебном порядке в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, юридическое лицо в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в Управление.

Предписание об устранении выявленных нарушений может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

Настоящим юридическое лицо и должностное лицо предупреждаются об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Заместитель руководителя  
Управления Роспотребнадзора по НАО



С.В. Брылёва