

ОТЧЕТ
О проведенных контрольных мероприятий за деятельностью
ГБДОУ НАО «Детский сад п. Хорей-Вер»
за 2021 год

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения/ срок исполнения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Федеральная служба по труду и занятости Государственная инспекция труда в Архангельской области и НАО	Внеплановая проверка соблюдения трудового законодательства	С 18.02.2021-19.03.2021	По проведенной проверке нарушений не выявлено	
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу	Плановая выездная проверка	С 07.10.2021 – 20.10.2021	<p>1. Отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. (вспомогательное здание) 26.12.2022</p> <p>2. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (вспомогательное здание) 26.12.2022</p> <p>3. Приборы приемно-контрольные и приборы управления АУПС установлены на стенах из горючих материалов (вспомогательное здание) 26.12.2022</p>	Подана бюджетная заявка на исполнение предписания.
Комитет по надзору в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Плановая выездная проверка по выполнению предписаний выявленных нарушений	С 18.10.2021-29.10.2021	<p>1.Оборудовать для детского сада групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Основание: п.3.1, п.3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13/15.08.2020.</p> <p>2.Оборудовать для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка. Для групп численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 кв.м. Основание: п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13./ 15.08.2020.</p> <p>3.Оборудовать групповые площадки, индивидуальные для каждой группы с учетом</p>	С первого по шестой пункты выявленных нарушений исполнены в срок до 15.08.2020.

			<p>росто-возрастных особенностей детей. Основание: п.3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13. / 15.08.2020.</p> <p>4. Обеспечить ограждение территории детского сада, оборудовать отдельный вход для детей детского сада. Основание: п.3.1, п.4.1 СанПиН 2.4.1.3049-13./ 15.08.2020.</p> <p>5. Обеспечить качество воды в распределительной сети детского сада в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Основание: п.9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13./ 15.08.2020.</p> <p>6. Обеспечить фактический рацион питания в соответствии с утвержденным фактическим меню. Основание: п. 15.5, п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13. / 15.08.2020.</p>	
--	--	--	--	--

09.08.2021.

Заведующий

А.И.Чупрова